



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biała

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy” nr ref. 10/ZP/ZGO/2020

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy” Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego, prosimy o obniżenie limitu na pożar, wybuch, dym i sadzę do wysokości 20.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 2

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o wprowadzenie następującej franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji, wybuchu - 10% szkody nie mniej niż 100 000 zł - dla pozostałych ryzyk- 1 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w następującej wysokości:

- dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji – 10% odszkodowania, nie mniej niż 100.000,00 zł
- dla pozostałych ryzyk – 1.000,00zł

Zmiana ta została przedstawiona w Modyfikacji treści SIWZ (czwartej) na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o usunięcie ryzyka awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyka awarii. Modyfikuje jednak stosowne zapisy SIWZ w ten sposób, że na ryzyko awarii w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wprowadza limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
15 115 600,00 zł

Kapitał wpłacony:
15 115 600,00 zł



Pytanie 4

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń w pkt. 4a, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kwocie 10% szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ulegają w rocznym okresie ubezpieczenia konsumpcji po szkodzie (są wyczerpywalne) i wykonawca nie ma obowiązku ich doubezpieczenia (odnowienia po szkodzie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ulegają w rocznym okresie ubezpieczenia konsumpcji po szkodzie (są wyczerpywalne).

Zamawiający nie potwierdza, że nie ma obowiązku ich doubezpieczenia (odnowienia po szkodzie).

INFORMACJA O ZASTOSOWANIU SIĘ DO PONIŻSZYCH REKOMENDACJI

Zalecenie nr 2 – do stałego przestrzegania:

Rekomendujemy składowanie odpadów pozostałych po godzinach pracy sortowni w strefie nadawy tylko w obszarach chronionych poprzez instalację zraszaczową. Rekomendujemy zmniejszenie ilości składowanych jednorazowo odpadów na nadawie, zwłaszcza odpadów zmieszanych, które rekomendujemy przesortować na linii do sortowania odpadów przed zakończeniem zmiany roboczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zastosował się i przestrzega zalecenie nr 2.

Zalecenie nr 3

Rekomendujemy opracowanie procedury zakazującej garażowania ładowarek oraz wózków widłowych LPG 11 kg w hali sortowni w strefie nadawy po godzinach pracy Zakładu. W/w urządzenia jezdne powinny być garażowane w wyznaczonym miejscu poza kubaturą sortowni.

W przypadku braku możliwości wyznaczenia całorocznego alternatywnego miejsca garażowania w/w pojazdów rekomendujemy, aby nie były one garażowane w hali sortowni w okresie letnim. Ponadto ładowarki i wózki spalinowe podczas garażowania w sortowni powinny być umiejscowione w strefie chronionej przez instalację zraszaczową i objętej monitoringiem termowizyjnym w oddaleniu od pozostawionych w hali odpadów. Butle LPG 11 kg na czas garażowania wózków w hali były demontowane i składowane w kontenerze ażurowym do składowania butli LPG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zastosował się i przestrzega zalecenie nr 3.

Zalecenie nr 6

Rekomendujemy zwiększenie częstotliwości wykonywania kontroli czystości tras kablowych oraz systemów transportowych linii sortowniczych na halach produkcyjnych i systematyczne usuwanie zalegających na nich i wkręconych odpadów, w tym odpadów miękkich. Wkręcenie odpadów miękkich w części elektromechaniczne maszyn może stanowić bezpośrednią przyczynę pożaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zastosował się i przestrzega zalecenie nr 6.

Zalecenie nr 7

Rekomendujemy nie składować materiałów palnych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej, w tym szaf rozdzielczych i sterowniczych, słupów przesyłowych instalacji elektrycznej i linii napowietrznej. Rekomendowana minimalna odległość pomiędzy w/w urządzeniami wynosi 2,5 m. Rekomendujemy sprawdzenie skuteczności instalacji uziemiającej zbiornika ON na składowisku .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zastosował się i przestrzega zalecenie nr 7.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZASTOSOWANIA SIĘ DO PONIŻSZYCH REKOMENDACJI

Zalecenie nr 1

Rekomendujemy rozbudowanie systemu sygnalizacji pożaru i objęcie system kontenerowych stacji sprężonego powietrza wykonanych z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym zabudowanych w kubaturze hali sortowni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrealizuje zalecenie nr 1 w terminie do 31.10.2020 r.

Zalecenie nr 4

Rekomendujemy rozszerzenie zakresu wykonywanych przez Zakładowe służby techniczne audytów termowizyjnych o elementy elektromechaniczne urządzeń produkcyjnych, w tym silniki, łożyska oraz inne elementy rotujące i trące. Rekomendujemy, aby badania były wykonywane min. raz w roku, a zalecenia wynikające z protokołów niezwłocznie wykonywane.

Rekomendujemy, aby wyniki przeglądów instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej były każdorazowo opracowane i przedstawione w formie pisemnego raportu, w którym opisany jest stan instalacji oraz urządzeń, a w szczególności przedstawione powinny być wnioski oraz zalecenia o różnym priorytecie z załączonymi wykonanymi podczas badania zdjęciami wykrytych defektów oraz nieprawidłowości. Badane obwody i elementy maszyn powinny pracować pod obciążeniem, dlatego wszelkim pomiarom termowizyjnym towarzyszyć powinny pomiary obciążeniowe, gdyż skala defektu zależy w dużym stopniu od stopnia dociążenia obwodu, na którym defekt został wykryty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrealizuje zalecenie nr 4 w terminie do 31.12.2020 r.

Zalecenie nr 5

Rekomendujemy zabezpieczenie ilości wody w zbiorniku retencyjnym ppoż. zasilającym hydranty zew. oraz instalację zraszaczową w strefie nadawy w łącznej ilości 314 m³ (230 m³ pokrywające zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz 84 m³ dla instalacji zraszaczowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrealizuje zalecenie nr 4 w terminie do 31.10.2020 r.

Zalecenie nr 8

Rekomendujemy weryfikację przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. ilości podręcznego sprzętu gaśniczego w hali sortowni i doposażenie w gaśnice stref na podestach przy urządzeniach technologicznych mogących stanowić potencjalne źródło zapłonu, np. bębnowego sita obrotowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrealizuje zalecenie nr 4 w terminie do 31.10.2020 r.

Zalecenie nr 9

Rekomendujemy zabezpieczenie otworu po przejściu instalacyjnym przez ścianę z PW z rdzeniem poliuretanowym w kontenerowej stacji sprężonego powietrza w hali sortowni i zastąpienie rdzenia płyty materiałem niepalnym, np. obróbką blacharską.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zrealizuje zalecenie nr 4 w terminie do 31.10.2020 r.

PROKURENT
Katarzyna Balon

WICEPREZES ZARZĄDU
Jerzy Balon

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
w BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Krakowska 315 d - tel. (033) 82-97-590 do 592
REGON 072321490 NIP 547-19-00-42