



**LEGENDA:**

- LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t ED 2850lm/840 biały
- LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t ED 3950lm/840 biały
- LUGSTAR SPOT LB LED 4000 13W
- LUGSTAR SPOT LB LED 4000 20W
- CALLA LB LED 3400 840
- Oprawa awaryjna 2W, 1h, autotest
- Oprawa awaryjna z grzałką, 1h, autotest
- Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, 1h, autotest
- Łącznik oświetleniowy 10A, 250V, 1-biegunowy IP20
- Łącznik oświetleniowy 10A, 250V, schodowy IP20
- Łącznik oświetleniowy 10A, 250V, świecznikowy IP20
- Łącznik oświetleniowy 10A, 250V, przycisk monostabilny
- Wymagane natężenie oświetlenia
- Numer obwodu
- Demontaż

Kolorem czarnym wyróżniono elementy istniejące

- UWAGI:**
1. Typ osprzętu oraz wysokość montażu zgodnie z istniejącym standardem w budynku portierni.
  2. Wszystkie gniazda opisać w sposób czytelny i trwały numerem obwodu i gniazda.
  4. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) muszą spełniać wymogi normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

ZMIANY:				
TYTUŁ PROJEKTU:		P.B. rozbudowy budynku wagowego z portiernią i dwoma wagami- obiekt nr 17. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej Lipniku, ul. Krakowska 315d działka nr: 3287/8, obręb Lipnik. Bielsko-Biała.		
NAZWA RYSUNKU:	Instalacja oświetleniowa - rzut obiektu	IMIE I NAZWISKO NR UPR.	DATA	PODPIS
		PROJ. mgr inż. Bartosz Rek upr. bud. nr. SLK/6007/PWBE/15	03.2020	
NAZWA, ADRES INWESTORA:	Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315d 43-300 Bielsko-Biała	OPRAC.	03.2020	
		OPRAC.		
		SPR. mgr inż. Krzysztof Bieniasz upr. bud. nr. SLK/5919/PWBE/15	03.2020	
	DS-T sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Asnyka 16, tel/fax +48 33 822 92 38, 819 33 98, 822 92 48 www.dst.pl, e-mail: dst@dst.pl	FAZA: PB	NR RYS.: B-974.E.02A	
		BRANŻA: elektryczna		
		SKALA: 1:100		