

OBJAŚNIENIA:

- nawiew powietrza
- wywiew powietrza
- kanały czerpne
- kanały wyrzutowe
- kanały wyrzutowe prowadzone na dachu budynku
- 50m³/h – kratka transferowa
- SCW – sterownik centrali wentylacyjnej CP Touch B k.biały
- sk.+4,00 – rzędna spodu kanału
- ø125 – wymiary kanałów
- 40 m³/h – wydatek powietrza
- 100 x 200 – wymiary kratki
- 40 m³/h – wydatek powietrza
- 100 – średnica anemostatu

UWAGA:
Rzędne podawane względem poziomu posadzki w lokalu.
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
W przypadku kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwiązać bezpośrednio na budowie.
Anemostaty/kratki wentylacyjne montować w suficie podwieszanym
Montaż centrali wentylacyjnej zgodnie z wymaganiami producenta. Do centrali zapewnić dostęp rewizyjny.
Odprowadzenie skroplin wg projektu WK.

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/1/IS.04

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK): BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPRÓW; DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA
Obiekt:	1 - BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT
Branża : SANITARNA	Projektant: mgr inż. Konrad Sempioł upr. nr SWK/PWOS/0085/12
	Opracowujący: mgr inż. Krystyna Spytek-Wyroba
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: styczeń 2023r. Skala: 1:50 Nr rysunku: PW/1/IS.04 /Z1

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH INŻYNIERIA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 1D 30-733 Kraków, tel. 608-451-344, fax 12-666-11-50, email: biuro@zpi.com.pl