Objaśnienia:

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona ponad posadzką, wykonana z PVC
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką, wykonana z PVC-U
- projektowane odprowadzenie skroplin z klimatyzatora
- projektowane odpowietrzenie

Uwaga: projektowana kanalizacja deszczowa"czysta"

1. Wszystkie rzędne należy sprawdzić na budowie.
2. Przewody w ziemi układać na podsypce piaskowej o min. grubości 20cm.
3. Przewody zasypać zasypką piaskową o min. grubości 20cm.
4. W trakcie wykonywania prac budowalnych należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejących instalacji. W przypadku gdy rzeczywiste rzędne posadowienia istniejących instalacji będą różniły się od rzędnych przyjętych w projekcie, rozwiązania techniczne należy dostosować do zastanej sytuacji rzeczywistej.
5. W przypadku wystąpienia przykrycia instalacji mniejszego niż 1,2m rurociągi należy docieplić wartwą keramzytu o min. grubości 0,3m.
6. Wszystkie przejścia pod elementami konstrukcyjnymi lub w zbliżeniu do elementów konstrukcyjnych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.
7. Studnie kanalizacyjne należy wykonać jako studnie betonowe.
8. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zlokalizowane w ulicach, podjazdach i parkingach, należy wyposażyć we włazy przejazdowe klasy D400. Pozostałe należy wykonać w klasie B125.
9. Wszystkie prace ziemne prowadzone w zbliżeniu do istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności.
10. W przypadku koniecznoścni zbliżenia instalacji przejścia wykonać w rurach ochronnych
11. W razie pojawienia się w terenie instalacji nieuwzględnionych na mapie do celów projektowych instalacje projektowane układać z zachowaniem odpowiednich odległości
12. Na skrzyżowaniu instalacji zachować min. 20 cm odległości między rurociągami, w przeciwnym wypadku zastosować rury ochronne
13. połączenie instalacji podposadzkowej z instalacją w budynku wykonuje firma dostarczająca budynek kontenerowy
14. ewentualne rury ochronne w posadzce po stronie dostawcy budynku kontenerowego zgodnie z wybraną technologią montażu kontenera
15. rozprowadzenie instalacji w kontenerze po stronie dostawcy budynku kontenerowego

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK): KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPRÓW; DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA
Obiekt:	~~1 - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY~~ BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WOD-KAN - PROFIL KANALIZACJI
Branża : SANITARNA	Projektant: mgr inż. Konrad Sempioł upr. nr SWK/PWOS/0085/12 Opracowujący: mgr inż. Krystyna Spytek-Wyroba, mgr inż. Kamil Cichoń
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: kwiecień 2021r. · Skala: 1:50 · Nr rysunku: PW/1/IS.03

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH INZYNIERIA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 1D
30-733 Kraków,
tel. 608-451-344,
fax 12-686-11-50,
email: biuro@zpi.com.pl