



TABLICA TMO





TABLICA TMO



Rozdzielnica: TMO	
Typ obudowy:	Przeglądana
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	40
Stopień ochrony IK:	09
Układ steru:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	100 A
Prąd ICW:	6 kA
Zasilanie:	główny / dół
Odpływ:	główny / dół
Forma wyrożeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/3/EL.11

Investor:	 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIALA
Temat:	 PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) BUDYNKU SPOŁACZNO-BUDOWLANEGO, ZADASZCZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNÓW ODPADÓW, WIATY Z RAMPA ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBEĐNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
Localizacja:	BIELSKO-BIALA, UL. SZYPRÓW, DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZURZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIALA
Opiekt:	3- MAGAZYN ODPADÓW

Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: styczeń 2023 r.	Skala:	Nr rysunku: PW/3/EL.11/Z
---	--------------------------------------	--------	-----------------------------