

UWAGA: ZGODNIE Z DTR-KĄ WAGI OD GNIAZDA ZASILAJĄCEGO ZLOKALIZOWANEGO W POMIESZCZENIU BIUROWYM NALEŻY WYPROWADZIĆ RURĘ DVK50 Z PILOTEM. RURĘ DOPROWADZIĆ DO LOKALIZACJI ŚRODKOWEJ STOPY WAGI.

TABLICA ZTG +UPS

Rozdzielnica: ZTG	
Typ obudowy:	Pragma natynkowa
Klasa izolacji:	II klasa izolacji
Stopień ochrony IP:	40
Stopień ochrony IK:	09
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe:	230/400V
Prąd znamionowy:	100 A
Prąd Icw:	6 kA
Zasilanie:	góra/dół
Odpływy:	góra/dół
Forma wygrodzeń:	--
Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439-1&2.	

RYSUNEK ZAMIENNY ZA RYSUNEK NR PW/2/EL.04

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. UL. KRAKOWSKA 315d, 43-300 BIELSKO-BIAŁA		
Temat:	PROJEKT PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK): BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO, ZADASZONYCH BOKSÓW MAGAZYNOWYCH, MAGAZYNU ODPADÓW, WIATY Z RAMPĄ ROZŁADUNKOWĄ, WAGI SAMOCHODOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
Lokalizacja:	BIELSKO-BIAŁA, UL. SZYPRÓW; DZIAŁKA nr 1874/19, OBRĘB: 0033 MIĘDZYRZECZE GÓRNE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BIELSKO-BIAŁA		
Obiekt:	1- BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY		
Nazwa rysunku:	TABLICA ZTG		
Branża : ELEKTRYCZNA	Projektant:	mgr inż. JANUSZ SZCZYPKA upr. MAP/0327/PWOE/12	
Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Data opracowania: styczeń 2023 r.	Skala:	Nr rysunku: PW/1/EL.04/Z1

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH INŻYNIERIA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 1D
30-733 Kraków,
tel. 608-451-344,
fax 12-686-11-50,
email: biuro@zpi.com.pl